

**RESULTATS DU CONTRÔLE SANITAIRE
DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
BERRIEN**

Service émetteur : Délégation Départementale du Finistère
Département Santé-environnement

Date : Quimper, le 19 décembre 2022

AC BERRIEN

(0001)

Prélèvement	Type	Code	Nom	Prélevé le : mardi 22 novembre 2022 à 13h30
Installation	CAP	000158	REUNIOU-MAGUET-CAPTAGE.	par : WOJTOWICZ FLORIAN
Point de surveillance	P	000000173B	CAPTAGE REUNIOU-CAP.	Type visite : RP
Localisation exacte	Puits ou arrivée dans la bêche de mélange			Motif : CONTRÔLE SUPPLEMENTAIRE - TENDANCE DEFAVORABLE

Mesures in situ :

	Résultats	Limites de qualité (1)		Références de qualité (2)	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	5,5 unité pH				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	12,1 °C		25,00		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				

ANALYSE PAR : LABOCEA - Site de Quimper 2902

(22 Avenue de la Plage des Gueux, ZA de Créac'h Gwen - CS 13031, 29334 QUIMPER cedex Tél : 02 98 10 28 88)

	Résultats	Limites de qualité (1)		Références de qualité (2)	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
FER ET MANGANESE					
Fer total	14 µg/L				
Manganèse total	10 µg/L				
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.					
Arsenic	4,1 µg/L		100,00		

(1) Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.

(2) Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement 00241589)

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le directeur départemental,
et par délégation,
Le responsable du département santé-environnement,

Signé

Julien CHARBONNEL